

Департамент образования  
Администрации Тутаевского  
муниципального района  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ

**СТОЛБИЩЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ  
ШКОЛА**

ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Центральная ул., д. 6, д. Столбищи, 152325  
Тел./факс (48533) 4 – 51 – 89  
E- mail: stolbishi@yandex.ru  
ОКПО 21666387, ОКНХ 92310,  
ОГРН 1027601273523,  
ОКАТО 78243833001  
ИНН/КПП 7611008430/761101001

24.07-19 № 93

Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия  
человека по Ярославской области

Информация об исполнении  
предписания № 312 от 22.04.2019 г.

Рассмотрев представление № 312 от 22.04.2019 г. мною была проведена следующая работа:

1. По п.1 – проведено обследование технического состояния вентиляции (акт на испытание вентиляционной установки и проверки плотности вентканалов от 06.06.2019 г., прилагается);
2. По п.2 – заведен журнал обследования обучающихся на педикулез, проведена разъяснительная беседа с Чекменевоу С.А., работником Столбищенского ФАП, которая должна проводить данное обследование;
3. По п.3 – в кабинете русского языка и немецкого языка ученические столы расставлены в соответствии с нормами СанПиН, а именно на расстоянии 50-70 см от наружной продольной стены;
4. По п.4 – в кабинете математики и санитарном узле для мальчиков устранены подтеки на стене и потолке;
5. По п.5 – обратилась в Департамент образования с просьбой выделения денежных средств на замену деревянных окон на окна из ПВХ. На сегодняшний день составлена смета на замену четырех окон, выделены денежные средства в размере ста тысяч рублей, работы планируются осенью 2019 г.;
6. По п.6 – осветительная арматура в мастерской очищена, проведена беседа с уборщицей Куликовой В.И.;
7. По п.7 – закуплена бутилированная питьевая вода для кулера, заключен договор на поставку воды (прилагаю акт приемки товара);
8. По п.8 – в кабинете информатики и мастерской у мальчиков добавлены лампы в осветительные приборы;
9. По п.9 – в помещении пищеблока проведена генеральная уборка, взяты смывы на БГКП, протокол лабораторных исследований прилагаю.

Директор школы Кудрявцева / О.Д. Кудрявцева

