

Департамент образования
Администрации Тутаевского
муниципального района
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОНДиПР по Тутаевскому району

**СТОЛБИЩЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ШКОЛА**

ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Центральная ул., д. 6, д. Столбищи, 152325

Тел./факс (48533) 4 – 51 – 89

E- mail: stolbishi@yandex.ru

ОКПО 21666387, ОКНХ 92310,

ОГРН 1027601273523,

ОКАТО 78243833001

ИНН/КПП 7611008430/761101001

01.04-19 № 84

Информация об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
по предписанию № 5/1/1

Муниципальное общеобразовательное учреждение Столбищенская основная школа
Тутаевского муниципального района сообщает об устранении нарушений обязательных
требований пожарной безопасности

№ п/п	Мероприятия по устранению нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Вторые створки дверей, отделяющих лестничную клетку от коридора 1-го,2-го этажей(помещение № 23 и помещение № 1 1-го этажа, помещение № 21 и помещение № 8 2-го этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2013 от 07.08.2008 г.) оборудовать устройствами для самозакрывания	выполнено
2	Вторые створки дверей, отделяющих лестничную клетку от коридора 1-го,2-го этажей (помещение № 10 и помещение № 1 1-го этажа, помещение № 1 и помещение № 8 2-го этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2013 от 07.08.2008 г) оборудовать устройствами для самозакрывания	выполнено
3	Двери, отделяющие лестничную клетку от коридора 2 – го этажа (помещение № 21 и помещение № 20 2-го этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2013 от 07.08.2008 г) оборудовать устройствами для самозакрывания	выполнено
4	Отверстие в перегородке ограждающей помещение лаборантской кабинета химии от подсобного помещения второго этажа (помещение № 18 и помещение № 19 второго этажа согласно технического паспорта инв.номер 2013 от 07.08.2008 г) заделать не горючими материалами, требуемый предел огнестойкости и теплогазонепроницаемости	выполнено



_____/ О.Д. Кудрявцева