



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: [ess01@adm.yar.ru](mailto:ess01@adm.yar.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: [ugpn@adm.yar.ru](mailto:ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району  
150302, г. Тутаев, ул. Промышленная, 6, телефон 8 (48533) 7-01-13; E-mail: [ond.tutaev@yandex.ru](mailto:ond.tutaev@yandex.ru)

г. Тутаев, ул. Промышленная, 6  
(место составления акта)

« 16 » апреля 2021г.

(дата составления акта)

15ч.00мин.

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица

№ 14

по адресу/адресам: 152325, Тутаевский район, д. Столбищи, улица Центральная,  
д.б;

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского р-на  
по пожарному надзору от 30 марта 2021г. № 14

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Столбищенская  
основная школа Тутаевского муниципального района ИНН 7611008430; ОГРН  
1027601273523

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_

« 20 » г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

05.04.2021г. - 16.04.2021г.

Общая продолжительность проверки:

(10 рабочих дней) /-ч. )

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по  
Тутаевскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) выездной проверки)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Распоряжение №14 от 30.03.2021г. получено 30.03.2021г. 15ч.20мин. лично

(заполняется при проведении выездной проверки) (ФИО (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Директором МОУ Столбищенской ОШ Кудрявцевой О.Д.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Баранов Вячеслав Владимирович - государственный инспектор Тутаевского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ Столбищенской ОШ Кудрявцева Ольга Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание муниципального общеобразовательного учреждения Столбищенской основной школы Тутаевского муниципального района представляет собой отдельно-стоящее 2-х этажное здание с подвальным этажом (данное здание принадлежит на праве оперативного управления муниципальному общеобразовательному учреждению Столбищенской основной школе Тутаевского муниципального района - свидетельство о государственной регистрации права от 30.03.2011 г. серия 76АВ №267796). Здания II степени огнестойкости, стены кирпичные, перекрытия сборные железобетонные, кровля мягкая совмещенная. Здание введено в эксплуатацию (построено) в 1988 году. Отопление центральное водяное. Здание школы оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара 2-го типа с выводом сигнала на пульт пожарной части в автоматическом режиме. Заключен договор на техническое обслуживание АПС и СОУЭ с ЯООООО «ВДПО» от 15.02.2021 г. №14. Заключен договор на техническое обслуживание РСПИ с ЯООООО «ВДПО» от 15.02.2021 г. №12.

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91\*), а именно выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение



		безопасности, требования которого(ых) нарушены	нарушений
1	2	3	4
1.	Объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Не обеспечена проверка с отражением информации о наличии, проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: п.30 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Директор МОУ Столбищенской ОШ Кудрявцева Ольга Дмитриевна
2	Руководителем не переработаны инструкции о мерах пожарной безопасности на основе Новых правил противопожарного режима в РФ	Основание: п.2, п.392, 393, 394 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Директор МОУ Столбищенской ОШ Кудрявцева Ольга Дмитриевна
3	Руководитель организации не обеспечил внесение информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: п.54 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Директор МОУ Столбищенской ОШ Кудрявцева Ольга Дмитриевна
4	Руководитель организации не обеспечил внесение информации по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: п.60 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Директор МОУ Столбищенской ОШ Кудрявцева Ольга Дмитриевна
5	Руководитель организации не обеспечил внесение информации по проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: п.176 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Директор МОУ Столбищенской ОШ Кудрявцева Ольга Дмитриевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний), \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание №14/1/1 от 16.04.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Тутаевского района

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

по пожарному надзору В.В.Баранов

« 16 » апреля 2021г.



(подпись)

М.Л.П.\*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ Столбищенской ОШ

Кудрявцева Ольга Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » апреля 2021г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

8 (4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области