

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1
(152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская д.104, кор.2)

22.04.2019
10.00-11.00

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 446

Муниципального образовательного учреждения Столбищенская основная общеобразовательная школа Тутаевского муниципального района, ИНН 7611008430, ОГРН 1027601273523, находящейся по адресу: 152325, Ярославская обл., Тутаевский район, дер. Столбищи, ул. Центральная, д. 6.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина А. М. № 446 от 01.04.2019 г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципальное образовательное учреждение Столбищенская основная общеобразовательная школа Тутаевского муниципального района, ИНН 7611008430, ОГРН 1027601273523

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)


Общая продолжительность проверки: 20 раб. дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

директор МОУ Столбищенская ОШ 01.04.2019 г. Кудрявцева О. Д. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Утвержденный план проверок 2019 года (Плановая проверка (294-ФЗ) в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора за условиями воспитания и обучением Ульянова Виктория Викторовна, помощник санитарного врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР» Морозова Елена Николаевна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»; (свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.510110 от 26.09.2016 г. в качестве испытательного лабораторного центра; № RA.RU.710059 от 03.06.2015 г. в качестве экспертной организации)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(и):

директор МОУ Столбищенская ООШ, Кудрявцева О. Д.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

08.04.2019 г. в период с 9.30 до 11.00 состоялась плановая выездная проверка на основании распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина А. М. № 446 от 01.04.2019 г. в отношении деятельности муниципального общеобразовательного учреждения Столбищенская основная общеобразовательная школа Тутаевского муниципального района, находящегося по адресу: 152325, Ярославская обл., Тутаевский район, дер. Столбищи, ул. Центральная, д. 6.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**; **СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»**, **СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»**.

Двухэтажное кирпичное здание. Школа имеет статус малокомплектной.

Предельная наполняемость школы 192 человека в одну смену, фактическая наполняемость 50 детей, из них 6 детей умственно-отсталые дети и 14 детей с задержкой в развитии.

На основании соглашения № 32 от 25.12.2013 года медицинское обеспечение детей осуществляется фельдшером Столбищенском ФАП ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ».

На момент проверки, журнал обследования на педикулез за 2019 год не представлен, нет возможности отследить проводилась ли проверка с целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждых каникул, что является нарушением **п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10**.

На основании приказа Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области Департамента образования № 81/06-01 от 21.12.2016 г. должность директора занимает Кудрявцева Ольга Дмитриевна.

МОУ Столбищенская ООШ обеспечена централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками. Отапливается образовательное учреждение от Столбищенской котельной.

Обследование технического состояния вентиляции, которое проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет, отсутствует, что является нарушением **п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10**.

Все хозяйствующие договора имеются, дератизация и дезинсекция проводится регулярно.

Территория школы имеет ограждение по всему периметру. Выделена спортивная площадка для физкультурного оздоровления площадью 36 м², также имеется корт для зимнего вида спорта. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

В МОУ Столбищенская ООШ имеются 2 класса комплекта начальной школы (1-3, 2-4), и 3 основных класса комплекта (5-6, 7, 8-9).

Гардероб размещается на 1 этаже, оснащенный вешалками, крючками для одежды.

На первом этаже располагаются 2 кабинета под начальную школу, кабинет математики, русского языка, кабинет иностранного языка, мастерская для мальчиков и кабинет логопеда, санитарные узлы для мальчиков и девочек, инвентарная.

В кабинетах русского языка и иностранного языка не выдержано расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной: при нормативе 50-70 см., парты стоят вплотную со стеной, что является нарушением **п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10**.

В кабинете математики на стене и потолке над оконными проемами имеются следы потеков и деформации, что является нарушением **п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10**.

В кабинете иностранного языка и кабинете логопеда остекление окон не выполнено из цельного стеклопакета, что является нарушением **п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10**.

Мастерские для мальчиков располагаются на первом этаже, в кабинете установлена раковина. Осветительные приборы находятся в неудовлетворительном состоянии: плафоны загрязнены (насекомые), что является нарушением **п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10**.

Спортивный зал находится на первом этаже школы, согласно техническому плану его

площадь составляет 9/18 м², имеется одна раздевальная для мальчиков и девочек с общим санитарным узлом и двумя отдельными душевыми.

В санитарном узле для мальчиков на потолке и стенах имеются деформации штукатурного покрытия (следы протечки, вследствие длительного увлажнения), что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-техническое состояние исправное.

В ходе проверочных мероприятий были отобраны смывы в санитарном узле. Согласно протоколу лабораторных исследований № 414 от 11.04.2019 г. результаты соответствуют установленным требованиям.

На втором этаже располагаются кабинеты: технология для девочек, кабинет информатики, кабинет истории, библиотека, кабинет географии, кабинет для биологии, химии, физики, туалет для персонала, исторический музей, столовая., инвентарная для уборки помещений.

В кабинете технология для девочек остекление окон не выполнено из цельного стеклопакета, что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинете химии, физики, биологии имеется лаборантская, кабинет оборудован специальными демонстрационными столами и вытяжным шкафом.

Во всех кабинетах школы для обучающихся установлены школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, с произведенной цветовой маркировкой согласно росту обучающегося.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей, также имеют дополнительное освещение. В кабинетах оборудована интерактивная доска.

Для обучения детей предмету информатики имеются 5 ноутбуков, и 1 компьютер для преподавателя. Согласно протоколу измерений ЭМП № 592/ф от 17.04.2019 г. напряженность электрического поля и плотность магнитного потока соответствует установленным санитарным требованиям.

Питьевой режим для учеников организован на втором этаже в столовой, в виде чайника с кипяченой водой, что является нарушением п. 10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Естественное освещение достаточное, ориентация окон на разные стороны света. Искусственное освещение - типы ламп люминесцентные. Согласно протоколу измерений освещенности производственных, общественных и жилых помещений № 61/ф от 08.04.2019 г. подтверждающийся экспертным заключением № 1968 от 10.04.2019 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР» в двух кабинетах: мастерская для мальчиков (2 парта 2 ряд, 3 парта 2 ряд, у тисков 2 рабочее место, у доски), кабинет информатики (рабочее место у компьютера №6) не обеспечен уровень искусственной освещенности в соответствии с санитарными нормами, что является нарушением п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В связи с малокомплектностью, пищеблок состоит из двух комнат, горячего цеха и моечного цеха.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 407 от 11.04.2019 г., питьевая вода соответствует установленным санитарным требованиям.

Суточные пробы отобраны в полном объеме.

В ходе проверочных мероприятий были отобраны пробы пищевой продукции (обед, сырая продукция) и смывы.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 408 от 11.04.2019 г. подтверждающийся экспертным заключением № 2159 от 16.04.2019 г. обед, состоящий из первого блюда - щи из свежей капусты с картофелем, второго блюда - гуляш из говядины и гречневая каша, третьего блюда - напиток из пюре брусники по санитарно-гигиеническим показателям имеет превышение, а именно щи из свежей капусты - жиры + 0,83, калорийность + 10,6; напиток из пюре брусники имеет недостаточную массу порции.

Согласно протоколам лабораторных исследований № 409, № 410 от 12.04.2019 г., № 411, № 412 от 11.04.2019 г. отобранные продукты соответствуют установленным санитарными требованиями.

Согласно протоколу лабораторных исследований смывов на пищеблоке № 413 от 11.04.2019 г. подтверждающийся экспертным заключением № 2160 от 16.04.2019 г. смывы на бактерии группы кишечных палочек были обнаружены в двух пробах: стол готовая продукция, тарелка под первое блюдо, что является нарушением требований МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», а именно плохой обработке при мытье посуды и вытирание столов без использования моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 5.14, п. 5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.

МОУ Столбищенская ООШ имеет штат сотрудников в количестве 15 человек. У всех сотрудников имеется медицинская книжка установленного образца с медицинским осмотром и гигиенической аттестацией, а также имеют привитость в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

На базе образовательного учреждения в каникулы периодически открывается лагерь дневного пребывания детей.

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 11.05.2018 г. имеется.

В наборе помещений, предназначенных для работы лагеря, предусмотрен: гардероб, оборудованный вешалками для хранения верхней одежды детей, 2 кабинета начальной школы, спортзал, столовая.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Куряева
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол измерений освещенности производственных, общественных и жилых помещений № 61/ф от 08.04.2019 г., экспертное заключение № 1968 от 10.04.2019 г., экспертные заключения № 2160, № 2159 от 16.04.2019 г., протоколы лабораторных исследований № 407, 408, 411, 412, 413, 414 от 11.04.2019 г., № 409, 410 от 12.04.2019 г., протокол измерений ЭМП № 592/ф от 17.04.2019 г.

Подпись лица, проводившего проверку:

**Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора** Ульянова В. В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Куряева Елена Дмитриевна, директор школы
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“22” апреля 2019 г.
Куряева
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: