

Департамент образования  
 Тутаевский муниципальный район  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
 УЧРЕЖДЕНИЕ  
**СТОЛБИЩЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА**  
 ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 Центральная ул., д. 6, д. Столбищи, 152325  
 Тел./факс (48533) 4 – 51 – 89  
 E- mail: [stolbishi@yandex.ru](mailto:stolbishi@yandex.ru)  
 ОКПО 21666387, ОГРН 1027601273523,  
 ОКАТО 78243833001  
 ИНН/КПП 7611008430/761101001  
 16.07.2021 № 47

ОНД и ПР  
 по Тутаевскому району

Информация об устранении нарушений  
 обязательных требований пожарной  
 безопасности по предписанию № 14/1/1

Муниципальное общеобразовательное учреждение Столбищенская основная школа  
 Тутаевского муниципального района сообщает об устранении нарушений обязательных  
 требований пожарной безопасности

№ п/п	Мероприятия по устранению нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Обеспечить на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Обеспечить отражение информации о наличии, проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	выполнено
2	Переработать инструкции о мерах пожарной безопасности на основе Новых правил противопожарного режима в РФ	выполнено
3	Обеспечить внесение информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	выполнено
4	Обеспечить внесение информации по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	выполнено
5	Обеспечить внесение информации по проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	выполнено

Директор школы



*Кудрявцева* / О.Д. Кудрявцева