

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 312  
об устранении выявленных нарушений**

22 апреля 2019 г.

г. Ярославль

При плановом обследовании объекта и рассмотрении представленных документов в отношении деятельности муниципального общеобразовательного учреждения **Столбищенская основная общеобразовательная школа Тутаевского муниципального района, ИНН 7611008430, ОГРН 1027601273523, находящейся по адресу: 152325, Ярославская обл., Тутаевский район, дер. Столбищи, ул. Центральная, д. 6**, выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

В ходе проведения проверочных мероприятий **08.04.2019** года, установлены нарушения требований: **Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**; **СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»**, **СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»** а именно:

- отсутствует обследование технического состояния вентиляции, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- отсутствует журнал обследования на педикулез за 2019 год, отсутствует возможность контроля с целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждых каникул, что является нарушением п. 11.5, п. 11.2 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в кабинетах русского и иностранного языка не выдержано расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной: при нормативе 50-70 см., парты стоят вплотную со стеной, что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в кабинете математики на стене и потолке над оконными проемами имеются следы подтеков и деформации; в санитарном узле для мальчиков на потолке и стенах имеются деформации штукатурного слоя (следы протечки, вследствие длительного увлажнения), что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в кабинете иностранного языка, в кабинете логопеда и в кабинете технология для девочек остекление окон не выполнено из цельного стеклопакета, что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в мастерской для мальчиков осветительные приборы загрязнены: плафоны загрязнены (насекомые), что является нарушением п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- питьевой режим для учеников организован на втором этаже в помещении столовой, на кипяченой воде, что является нарушением п. 10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- в мастерской для мальчиков (2 парта 2 ряд, 3 парта 2 ряд, у тисков 2 рабочее место, у доски), кабинет информатики (рабочее место у компьютера №6) не обеспечен уровень искусственной освещенности в соответствии с санитарными нормами, что является нарушением п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- смывы на бактерии группы кишечных палочек были обнаружены в двух пробах: стол готовая продукция, тарелка под первое блюдо, что подтверждает не качественную обработку при мытье посуды и вытирание столов без использования моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 5.14, п. 5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.



**С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагается:**

1. Провести обследование технического состояния вентиляции;
2. Медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях следует организовывать и проводить в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно (четыре-пять классов) медицинскому персоналу необходимо проводить осмотры детей;
3. В кабинетах русского и иностранного языка обеспечить расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной нормативом 50-70 см.;
4. В кабинете математики и санитарном узле для мальчиков устранить подтеки и деформации на стене и потолке, привезти в соответствии с санитарными правилами;
5. Заменить стеклопалатно в кабинете иностранного языка, в кабинете логопеда, и в кабинете технология для девочек;
6. Очистить осветительную арматуру в мастерской для мальчиков;
7. Обеспечить питьевой режим в соответствии с требованиями санитарных правил;
8. В мастерской у мальчиков и в кабинете информатики обеспечить уровень искусственной освещенности в соответствии с санитарными требованиями;
9. Провести генеральную уборку в помещении пищеблока, с последующим представлением протоколов лабораторных исследований смывов на БГКП.

**Срок исполнения: 31.07.2019 г.**

Ответственность за исполнение настоящего предписания возлагается на муниципальное общеобразовательное учреждение **Столбищенская основная общеобразовательная школа Тутаевского муниципального района.**

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до **31.07.2019 г.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.


Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

предписание подготовила  
ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по ЯО



  
В. В. Ульянова

Руководитель  
Управления Роспотребнадзора  
по Ярославской области

  
А. М. Звягин

Копию настоящего предписания получил(а):

«25» апреля 2019 г.

